


Отметка о размещении сведений о профилактическом визите  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
27.01.2025, учетный номер ПМ 43250041000117035792



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27107880>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Кировской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском  
районе)

613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.96

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «19» февраля 2025г.

№ 13

При проведении обязательного профилактического визита в отношении:  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа п. Лесной Верхнекамского района Кировской области  
(сокращенное наименование – МКОУ СОШ п. Лесной), ИНН 4305004871, ОГРН  
1044312501045, по адресам: 612815, Кировская область, Верхнекамский район, пгт.  
Лесной, ул. Энтузиастов, д. 21; 612805, Кировская область, Верхнекамский район, п.  
Созимский, ул. Набережная, д. 1; 612805, Кировская область, Верхнекамский район, п.  
Созимский, ул. Набережная, д. 15

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые не устранены  
до окончания проведения обязательного профилактического визита, а именно:

**МКОУ СОШ п.Лесной**, при осуществлении деятельности по адресу: 612815, Кировская  
область, Верхнекамский район, пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, д. 21

1. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что в  
кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером  
(ноутбуком), не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочих местах, в  
нарушение п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее  
СП 2.4.3648-20), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ (далее Федеральный закон от  
30.03.1999г №52-ФЗ).

2. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что не обеспечено соблюдение требований к отделке помещений столярных и слесарных мастерских, так полы, стены, потолки имеют дефекты и повреждения; стены и потолки имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (меловую побелку), в нарушение п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

**По адресу Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, ул.Набережная, д.1:**

3. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что потолки и стены в кабинетах истории и географии, физики и химии, биологии, в туалете для мальчиков имеют следы протеканий, в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

4. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения в кабинетах для обучающихся 1, 4 классов, истории и географии, русского языка и литературы, иностранного языка, математики, в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ;

5. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком), не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе сбоку от экрана, в нарушение п.3.5.15 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

6. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что не содержатся в исправном состоянии источники искусственного освещения в коридорах школы, в спортивном зале, на пищеблоке на линии раздачи готовых блюд, в нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

**По адресу Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, ул.Набережная, д.15 (дошкольная группа):**

7. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что потолки, верхняя часть стен помещений дошкольной группы выполнена побелкой, на пищеблоке стены имеют дефекты отделки, отслоение облицовочной плитки в цехе сырой продукции; покрытие пола линолеумом в коридоре группы перед спальней, в складском помещении пищеблока не цельное, имеет дефекты, повреждения, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

8. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллические, в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

9. На момент проведения профилактического визита 06.02.2025г установлено, что на пищеблоке для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используются одни весы, установленные на столе для сырой продукции, в нарушение п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

10. При рассмотрении протокола лабораторных испытаний №43-01/03003-25 от 12.02.2025г, экспертного заключения №10-158-2025-ГЗ от 12.02.2025г по результатам лабораторных испытаний выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», установлено, что готовое блюдо- «Голубцы ленивые» изготовленные на пищеблоке дошкольной группы по адресу: п.Созимский, ул. Набережная, д.15, калорийность и содержание белков и углеводов, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже величины допустимого уровня, содержание

жиров, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше величины допустимого уровня, что не соответствует МУ 4237-86 и свидетельствует об отклонении при изготовлении блюда от технологических документов, в нарушение п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

11. При рассмотрении экспертного заключения №04-19-2025-ГЗ от 12.02.2025г выполненное СЭО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе, установлено: 1) при анализе рациона питания обучающихся МКОУ СОШ п.Лесной за цикл с 24.01.2025г по 06.02.2025г установлено, что для обучающихся возрастной категории 7- 11 лет на завтрак среднее содержание кальция составляет 149 мг, при норме -220-275мг, фосфора- 48,3 мг, при норме- 220-275мг; для обучающихся возрастной категории 11 лет и старше на завтрак средний суммарный объем блюд составляет 482,5г, при норме не менее 550г, среднее содержание углеводов составляет- 72,7г, при норме- 76,6- 95,7г, витамина С- 2,5мг, при норме- 14-17,5мг, железа- 2,6мг, при норме- 3,6- 4,5мг; для обучающихся возрастной категории 11 лет и старше на обед среднее содержание белков составило 33,8г, при норме- 27- 31,5г, жиров- 34,2г, при норме- 27,6- 32,2г, витамина С- 33,9мг, при норме- 21-24,5мг, кальция- 182,7 мг, при норме- 360-420мг, фосфора- 55,7мг, при норме- 360- 420мг, магния- 203,2 мг, при норме- 90-105мг, железа – 8,7мг, при норме- 5,4- 6,3мг; при анализе рациона питания обучающихся обособленного структурного подразделения МКОУ СОШ п.Лесной по адресу: п.Созимский, ул. Набережная, д.1, для обучающихся возрастной категории 11 лет и старше на завтрак средний суммарный объем блюд составляет 524г, при норме не менее 550г, средняя калорийность составила 347,5ккал, при норме- 544-680ккал, среднее содержание белков составило 10,8 г, при норме- 18-22,5г, углеводов составляет- 54,3г, при норме- 76,6- 95,7г, жиров- 12,5 при норме- 18,4- 23г, витамина В1- 0,1мг, при норме- 0,2- 0,3 мг, витамина С- 1,1мг, при норме- 14-17,5мг, кальция- 174,7 мг, при норме- 240-300мг, железа- 1,7мг, при норме- 3,6- 4,5мг; для обучающихся возрастной категории 11 лет и старше на обед среднее содержание белков составило 36г, при норме- 27- 31,5г, жиров- 35,8г, при норме- 27,6- 32,2г, углеводов- 109,3г, при норме- 114,9- 134г, витамина В1- 1,8мг, при норме- 0,4-0,5мг, витамина С- 21,1мг, при норме- 21-24,5мг, кальция- 114мг, при норме- 360-420мг, магния- 147,7 мг, при норме- 90-105мг, железа – 9,2мг, при норме- 5,4-6,3мг, выше изложенное является нарушением прил.9 табл.3, прил.10 табл.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

2) при анализе медицинских книжек работников установлено, что в МКОУ СОШ п.Лесной по адресу: п.Лесной, ул. Энтузиастов, д.21, в личных медицинских книжках работников отсутствует информация о вакцинации против кори у Пучинского А.В., Кочкина А.А., против гепатита В у Милейко И.П., Кочкина А.А.; в обособленном структурном подразделении по адресу: п.Созимский, ул. Набережная, д.1 о вакцинации против гепатита В -Садырева С.В., Плотниковой Е.В; по адресу: п.Созимский, ул. Набережная, д.15- о вакцинации против гепатита В- Кошечевой Т.В., против кори - Некрасовой Г.Н., в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20, п.62, п.64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**МКОУ СОШ п.Лесной, при осуществлении деятельности по адресу: 612815, Кировская область, Верхнекамский район, пгт. Лесной, ул. Энтузиастов, д. 21**

1. Предусмотреть искусственное местное освещение на рабочих местах обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинете информатики, в соответствии с п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: оборудовать искусственным местным освещением рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) в кабинете информатики.

2. Выполнить отделку с устранением дефектов и повреждений полов, стен, потолков помещений столярных и слесарных мастерских; иметь отделку стен и потолков допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести отделку полов, стен, потолков помещений столярных и слесарных мастерских с использованием материалов, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**По адресу Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, ул.Набережная, д.1:**

3. Выполнить отделку с устранением следов протеканий на потолках и стенах в кабинетах истории и географии, физики и химии, биологии, в туалете для мальчиков, в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести отделку стен и потолков в кабинетах истории и географии, физики и химии, биологии, в туалете для мальчиков.

4. Иметь покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений в кабинетах для обучающихся 1, 4 классов, истории и географии, русского языка и литературы, иностранного языка, математики, в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: заменить/отремонтировать столы и стулья с дефектами и повреждениями в кабинетах для обучающихся 1, 4 классов, истории и географии, русского языка и литературы, иностранного языка, математики.

5. Предусмотреть искусственное местное освещение на рабочих местах обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинете информатики, в соответствии с п.3.5.15 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: оборудовать искусственным местным освещением рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) в кабинете информатики.

6. Содержать в исправном состоянии источники искусственного освещения в коридорах школы, в спортивном зале, на пищеблоке на линии раздачи готовых блюд, в соответствии с п.2.8.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести ремонт потолочных светильников /замену светодиодных ламп в светильниках в коридорах школы, в спортивном зале, на пищеблоке на линии раздачи готовых блюд.

**По адресу Кировская область, Верхнекамский район, п.Созимский, ул.Набережная, д.15**

7. Выполнить отделку с устранением дефектов стен на пищеблоке; покрытия пола в коридоре группы перед спальней, в складском помещении пищеблока; иметь отделку потолков, стен помещений дошкольной группы, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести отделку стен на пищеблоке, ремонт стен и потолков помещений дошкольной группы с использованием материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; заменить линолеум в коридоре группы перед спальней, в складском помещении пищеблока.

8. Иметь на пищеблоке производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: приобрести на пищеблок цельнометаллические производственные столы.

9.Использовать на пищеблоке для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции отдельные весы, в соответствии с п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: приобрести на пищеблок весы для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции.

10. Изготовление блюд в обособленном структурном подразделении по адресу: Верхнекамский район, п.Созимский, ул.Набережная, д.15, проводить по технологическим документам, в соответствии с п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: приготовление блюд осуществлять по технологическим документам (картам), выполнить лабораторные испытания готового второго блюда на калорийность, содержание белков, жиров, углеводов.

11.Соблюдать для обучающихся МКОУ СОШ п.Лесной возрастной категории 7-11лет на завтрак потребность в минеральных веществах (кальций, фосфор), для обучающихся возрастной категории 12 лет и старше суммарные объемы блюд на завтрак, потребность в пищевых веществах, витамине С, минеральных веществах; для

обучающихся структурного подразделения МКОУ СОШ п.Лесной возрастной категории 12 лет и старше суммарные объемы блюд на завтрак, потребность в пищевых веществах, витаминах, минеральных веществах, в соответствии с требованиями п.8.1.2, прил.9 табл.3, прил.10 табл.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: провести работу по корректировке примерного меню.

12. Иметь сведения в личных медицинских книжках работников о прививках против кори у Пучинского А.В., Кочкина А.А., Некрасовой Г.Н, против гепатита В у Милейко И.П., Кочкина А.А, Садырева С.В., Плотниковой Е.В, Кощевой Т.В., в соответствии с п.1.5 СП 2.4.3648-20, п.62, п.64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок устранения выявленного нарушения - 01.10.2026г

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения: организовать внесение сведений о прививках в личные медицинские книжки работников.

**Ответственность за выполнение в установленный срок настоящего предписания возлагается на юридическое лицо: МКОУ СОШ п. Лесной (ИНН 4305004871, ОГРН 1044312501045).**

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до 01.10.2026г в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе в электронном виде по адресу электронной почты [to4@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:to4@43.rospotrebnadzor.ru), или по выбору контролируемого лица иным доступным способом (в бумажном виде по адресу: 613150, г. Слободской, ул. Советская, д.96; по факсимильной связи по телефону 8 (83362) 4-12-06).

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:** фототаблица, акты выполненных работ, копии накладных/счетов на приобретение строительных материалов, настольных светильников, производственных столов, весов, светодиодных ламп; документы подтверждающие проведение производственного контроля (протоколы лабораторных исследований, испытаний); утвержденное и фактическое меню для обучающихся возрастных групп 7-11 лет, 12лет и старше, копии личных медицинских книжек с данными о профилактических прививках Пучинского А.В., Кочкина А.А., Некрасовой Г.Н, Милейко И.П., Садырева С.В., Плотниковой Е.В, Кощевой Т.В.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).


Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений

обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области в  
Слободском районе

В.М.Орехова

(должность лица, выдавшего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание получил (а)

« 19 » февраля 2025г.

(подпись)

А.А. Коркина

(инициалы и фамилия)

Либо отметка о направлении настоящего предписания контролируемому лицу посредством:  
электронной связи на e-mail: [fscool@narod.ru](mailto:fscool@narod.ru)

В соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

